

Til VVS-installatører m.fl.

August 2015

Tilskud til energibesparelser ”+ vandvarmere”.

Grenaa Varmeværk yder tilskud til forbedringer af uøkonomiske tilslutningsanlæg og til installation af særlige energiøkonomiske ”+ vandvarmere” og ”+ units”. (”+ produkter” er den betegnelse Energistyrelsen anvender om bl.a. energiøkonomiske vandvarmere og unit). Grenaa Varmeværks pt. anbefalede ”+ enheder”, med trykfald på maksimalt 0,2 bar (2,0 mvs) og godkendt til lavtemperaturdrift er med følgende effektive ”+ vandvarmere”:

Danfoss Redan med PTC2+P-regulator, FJVR bypass og isoleret kappe, (min. 40 plader).

Gemina-Termix med TPV-regulator og isoleret kappe, (min. 40 plader).

Ved bestilling kan oplyses: ”Grenaa model”.

Wavin:

vvsnr: 375987050: Wavin Amnis BVT 50 ISOL /m Grenå bypakke(min. 60 plader).

vvsnr: 375987005 Wavin Amnis BVT 50 Isol u/trykudligner /m Grenå bypakke(min. 60 plader).

vvsnr: 375988150 Wavin Amnis BTVS 50 Isol SA2L m/ecl /m Grenå bypakke(min. 60 plader).

vvsnr: 375987250 Wavin Amnis BTVS 50 Isol SA2L /m Grenå bypakke(min. 60 plader).

Der dimensioneres efter fremløbstemperatur 55°C og en returtemperatur 25°C ved koldt vandstemperatur 10°C – varmvandstemperatur 45°C. Fjernvarmevandet leveres med et differenstryk, *målt under normal drift ved hovedhaner på min. 0,3 bar*. Differenstrykket kan efter ejendommens beliggenhed og årstiden variere fra 0,3 bar til 2,5 bar.

Grenaa Varmeværk har forespurgt andre fabrikanter, om deres produkter kan efterleve de nye energieffektive krav. Når vi modtager disse lysninger/produktbeskrivelser, suppleres listen.

Grenaa Varmeværk vejleder gerne om energiøkonomiske produkter og drift, såfremt dette ønskes. De tilskudsberettigede vandvarmeres dimensionering, installationsforhold og anvendelse er alene den aut. VVS-installatørs ansvar.

Med venlig hilsen

Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

Søren Gertsen
Direktør

Anders Høgenhaven
Teknisk koordinator